UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-7/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	400 X 800
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	800 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	400 mm
BROJ CEVI	16
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	536 **W**
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,9653
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,2758

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-7/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-8/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	400 X 1000
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1000 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	400 mm
BROJ CEVI	20
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	682 **W**
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,8974
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,3118

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-8/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-9/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	400 X 1200
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1200 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	400 mm
BROJ CEVI	23
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	844 **W**
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,7941
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,2689

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-9/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-10/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	**400 x 1600**
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1600 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	400 mm
BROJ CEVI	32
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	1175 W
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,6832
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,2740

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj 621-22-7-10/13 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-2/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	500 X 1000
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1000 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	500 mm
BROJ CEVI	20
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	803 W
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,9653
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,2201

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-2/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-14/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	500 X 1200
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1200 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	500 mm
BROJ CEVI	23
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	929 **W**
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,9151
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,2784

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7**-14/13 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-3/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	500 x 1400
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1400 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	500 mm
BROJ CEVI	28
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	1179 W
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,8965
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,2965

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj 612-22-7-3/13 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	*dr Miča Vukić, docent*	*prof. dr Mladen M. Stojiljković*

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-4/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	500 X 1600
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1600 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	500 mm
BROJ CEVI	32
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	1311 W
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,8751
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,3128

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-4/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-5/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	500 X 1800
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	1800 mm
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	500 mm
BROJ CEVI	36
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	1462 W
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	2,8943
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	1,3275

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-5/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***

UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU,
TERMOENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Tel.:018/500 699, Fax: 018/588 199

JUAT
01-093
AKREDITOVANA
LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
JUS ISO/IEC 17025

Na osnovu ispitivanja izvršenih u skladu sa standardom JUS M.E6.083, i korišćenjem standarda JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 i JUS M.E6.082, kao i proverom usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-7-18/13

PROIZVOD	ČELIČNI CEVNI RADIJATOR
MODEL	CALTHERM
TIP	600 x 1400
PROIZVOĐAČ	EXPONT D.O.O.
GODINA PROIZVODNJE	2013.
NARUČILAC ISPITIVANJA	EXPONT D.O.O., Beograd

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

TEHNIČKI PODACI

VISINA CEVNOG RADIJATORA	**1400 mm**
ŠIRINA CEVNOG RADIJATORA	**600 mm**
BROJ CEVI	**28**
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA	**1314 W**
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B	**2,7598**
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n	**1,3459**

Sastavni deo Izveštaja o ispitivanju je:
- stručni nalaz broj **612-22-7-18/13** koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 12.02.2013. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA	RUKOVODILAC LABORATORIJE	DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO
dr Branislav Stojanović, doc.	***dr Miča Vukić, docent***	***prof. dr Mladen M. Stojiljković***